



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF HEALTH
PUBLIC HEALTH SERVICES
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH
JERUSALEM

משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
המחלקה לבריאות הסביבה
ירושלים

כ"ו כסלו תשס"ט
23 דצמבר 2008
10407-08

לכבוד
מר אורי ביז
חברת GREEN FLOW
בן גוריון 10
כפר אז"ר 55905

הנדון: אישור לשימוש בחומר Aquatain
סימוכין: פנייתך מיום 01.12.08 וחומר נלווה

בפנייתך שבסימוכין, ביקשת לקבל אישור לשימוש בחומר Aquatain לצמצום התאדות במקורות מי שתייה פתוחים.

לאחר בחינת הנתונים ששלחת להלן תשובתנו:

א. מבחינה טוקסיקולוגית, אין לנו התנגדות לשימוש בחומר זה במערכות מי שתייה. ריכוז החומר במים לא יעלה על 0.2 מג"ל.

ב. עם זאת, לאור העובדה שהחומר מיועד לשימוש במאגרי מים פתוחים, ובארץ המערכות מסוג זה המיועדות לשתיה הן ספורות בלבד; לאור החשפה האפשרית של החומר על יצורי מים; וכן לאור העובדה שחסר ידע על השפעות החומר על מערכות אקולוגיות מורכבות; אנו סבורים כי יש לבחון ביתר תשומת לב את הפן האקולוגי, ואת השימוש בחומר שבנדון במערכות מי גלם לשתיה המבוססות על מארג אקולוגי מורכב.

לתשומת ליבכם, מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש בחומר הנ"ל ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

בברכה,

תמר ברמן

טוקסיקולוגית ראשית לבריאות הסביבה

העתיקים:

ש. גולדברגר, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה
ע. הן, מהנדסת ארצית למי שתייה